

Kurzinformation zum Vortrag

Für mehr als 100 Mietwohngebäude mit unterschiedlichem Modernisierungszustand wurde der Heizenergieverbrauch analysiert.

Ergebnis ist, dass Wärmedämmung, Qualität der Fenster und Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung einen entscheidenden Einfluss auf den gemessenen Verbrauch haben und dass die Verbrauchsunterschiede gut mit den theoretischen Erwartungen übereinstimmen.